# ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

## Профессиональный реагент для нейтрализации остаточной кислотности после обработки растворами кислот теплообменного и отопительного оборудования **BrexTEX NE**




**Концентрация 1:10**

BREXIT®

## СОДЕРЖАНИЕ


1. Назначение ..... 3
2. Преимущества ..... 3
3. Описание ..... 3
4. Химико-физические характеристики ..... 3
5. Инструкция по применению ..... 4
6. Меры предосторожности ..... 5
7. Условия хранения ..... 6
8. Транспортировка ..... 6
9. Фасовка ..... 6

## 1. НАЗНАЧЕНИЕ

**BrexTEX NE** – концентрированное средство для нейтрализации остаточной кислотности в оборудование после очистки реагентами на кислотной основе. Применяется после промывки теплообменников, котлов, конденсаторов и другого теплообменного оборудования от минеральных отложений (ржавчины, накипи, солей, оксидов и др.).

Разрешено применение со всеми металлами.

Продлевает срок службы оборудования и снижает затраты на обслуживание за счет предотвращения образования коррозии вследствие повреждающего воздействия кислот.

## 2. ПРЕИМУЩЕСТВА

- концентрированное средство;
- удобное применение;
- сохраняет чистыми теплообменные поверхности;
- безопасно для уплотняющих материалов.

## 3. ОПИСАНИЕ

**BrexTEX NE** – концентрированное средство для нейтрализации остаточной кислотности в оборудование после очистки реагентами на кислотной основе.

**Состав**: щелочь, вода.

## 4. ХИМИКО-ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|---|---|
| Внешний вид | Концентрат – Бесцветная жидкость без запаха |
| Плотность | 1,15 г / см$^3$ |
| Показатель pH | 11,7 - 12,5 |

## 5. ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ


5.1 Приготовьте промывочный раствор, в устойчивом к воздействию кислот баке, в пропорции 1 л реагента BrexTEX NE на 10 л водопроводной воды.

5.2 Заполните промываемое оборудование раствором для очистки, до выхода раствора из трубы обратного потока, при помощи насоса для промывки теплообменного оборудования. Крышка бака устройства должна быть открыта. Обеспечьте в устройстве достаточное количество жидкости для принудительной циркуляции.


5.3 Запустите процесс циркуляции жидкости в оборудовании с периодической сменой направления потока. Нейтрализуйте не менее 30 минут.

5.4 Слить нейтрализующий раствор из оборудования.


5.5 Промыть систему водопроводной водой.




**Шаг 1 -** Приготовление промывочного раствора




**Шаг 2 -** Нейтрализация кислотности с насосом для промывки теплообменного оборудования




**Шаг 3 -** Промывка системы водой

При применении рекомендуется использовать защитные очки BrexGLASS, перчатки BrexGLOVES и респиратор, защитную обувь.



## 6. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Не смешивать с другими товарами бытовой химии. Избегать попадания на открытые участки кожи, слизистые. При использовании продукции не курить, не пить, не принимать пищу. Работать в хорошо проветриваемом помещении. Избегать попадания на открытые участки кожи, слизистые. После окончания работ необходимо тщательно вымыть руки.

**ПРИ ВДЫХАНИИ**: выйти на свежий воздух. При возникновении недомогания немедленно обратиться за получением медицинской помощи.

**ПРИ ПРОГЛАТЫВАНИИ**: Прополоскать рот. Выйти на свежий воздух. Не вызывать рвоту, если не получены иные указания от медицинских работников. Немедленно обратиться за получением медицинской помощи.

**ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ**: промыть большим количеством воды. При возникновении раздражения кожи обратиться за медицинской помощью.

**ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА**: осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если вы ими пользуетесь и если это легко сделать. Продолжить промывание глаз. Если раздражение глаз не проходит, обратиться за медицинской помощью. Более подробная информация указана в паспорте безопасности.




## 7. УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Хранить только в упаковке завода-изготовителя, в сухом, недоступном для детей месте, при температуре от -25 до +35 ˚С, избегая попадания прямых солнечных лучей.

Срок годности не ограничен.

Срок хранения 5 лет

## 8. ТРАНСПОРТИРОВКА

Относится к веществам 4-го класса опасности (малоопасным)

## 9. ФАСОВКА

Химически стойкие полиэтиленовые емкости весом брутто 1, 5, 10 или 20 кг.

Изготовлено в соответствии с ТУ 20.41.32-001-0196743753-2018

Данная техническая информация учитывает проведённые испытания и опыт использования

продукта в соответствии с приведённым выше описанием. Для использования продукции в других целях, необходимо получить письменное согласие компании представителя BREXIT.

Ответственность за использование продукции не по назначению целиком лежит на потребителе.

BREXIT оставляет за собой право вносить изменения в продукцию, механизмы и методы её применения, в том числе без предварительного уведомления. По всем вопросам обращаться в BREXIT.

**Ваш торговый представитель:**

RUTUBE

YOUTUBE

**Официальный представитель на территории РФ:**

ООО "Канюк", 143066, Московская обл., Одинцовский городской округ, с. Покровское, 28Б, тел.: 8 (800) 555-89-34, моб: +7 (915) 3 600 900

www.discount-tools.ru | info@discount-tools.ru

**ООО «БРЕКЗИТ»**

**220028, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Бородинская 2/11, ком. 11,**

**тел. +375 (17) 227-03-84, +375 (29) 602-00-80**

**www.brexit.by | www.prof-inst.by**